HK.90820.4.8.2025.MR
KOMUNIKAT z dnia 23 lipca 2025 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KOMUNIKAT nr 11/2025
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lipca 2025 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie, Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2025 r. oraz na podstawie § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z wydaną w dniu 01.02.2023 r. decyzją Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr HK.9024.1.2023.AG dotyczącą wydania zgody na drugie odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kolonowskie, w zakresie zawartości w niej fluorków, określając najwyższą dopuszczalną wartość kwestionowanego parametru do 2,5 mg/l,

informuje, że:

- zawartość fluorków w badaniach przeprowadzonych w I półroczu 2025 r. wahała się od 1,09 mg/l do 1,51 mg/l,
- z uwagi na ryzyko fluorozy zębów nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpróchniczej,
- do mycia zębów należy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru,
- nie stosować płynów do higieny jamy ustnej ani nici dentystycznych zawierających fluor,
- z uwagi na ryzyko fluorozy zębów oraz nadmierną ekspozycję na fluorki dzieci w okresie mineralizacji szkliwa, której największe nasilenie przypada na okres między 22 a 26 miesiącem życia celowe jest wprowadzenie do ich diety codziennej, porcji ok. 250 ml wody o stężeniu fluorków nie przekraczającym 0,7 mg/l (na przykład woda butelkowana). Pozwoli to zmniejszyć ryzyko fluorozy zębów. Powyższe zalecenie ma na celu zapobieganie/zmniejszenie ryzyka fluorozy zębów, będącej defektem kosmetycznym, a nie przejawem działania toksycznego.
- drugie odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kolonowskie, w zakresie zawartości w niej fluorków przyznano do dnia **08.02.2026 r.**

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie § 33 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu 77 44 00 325.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich

mgr Katarzyna Kanoza

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym*/

* Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 39^3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odręcznego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z art. 39^3 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.